

Mikołów, dn. 08.08.2016 r.

ZGL/KZP/06/2016

KZP.4231.06.04.2016AL

**do wszystkich uczestników  
postępowania**

dotyczy: wyjaśnienia treści siwz w postępowaniu o sygnaturze ZGL/KZP/06/2016

Zakład Gospodarki Lokalowej z siedzibą w Mikołowie zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) udziela wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu dotyczącym „**Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Krawczyka 7a w Mikołowie**”. Zamawiający otrzymał zapytanie w dniu 08.08.2016 r.

Pytanie:

Czy uziom otokowy należy skalkulować i wymienić w ramach kwoty ryczałtowej?

Odpowiedź:

W budynku brakuje dwóch zwodów pionowych, które należy odtworzyć wraz z wykonaniem uziomu punktowego o wartości nie przekraczającej 30 Ω. Po wykonaniu prac wartość rezystancji uziemienia potwierdzić protokołami.

KIEROWNIK  
Zakładu Gospodarki Lokalowej  
w Mikołowie

*mgr Jarosław Majewski*

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) Dział Zam. Publ. a/a

2-ca KIEROWNIKA ZGL  
d/s Technicznych

*Witold Helmecki*