



POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	UWAGI.	SZT./MB.
1.	KUREK KULOWY $\phi 25$ NR KAT.3358/G „PERFEXIM”	ZAKUP IMONTAŻ PO STRONIE ODBIORCY GAZU- INWESTORA	80.
2.	KUREK KULOWY $\phi 15$ NR KAT.3358/G „PERFEXIM”		80.
3.	BELKA MONTAŻOWA DO GAZOMIERZY G4 R-130		80.
4.	KOLANO HAMBURSKIE $\phi 25$		160+20.
5.	KOLANO HAMBURSKIE $\phi 15$		140+.
6.	SZAFKA WNEKOWA 410 x1750 SZEROKOŚĆ WNEKI ZMIENN - SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE	ZAPEWNI DOSTAWCA GAZU	20
7.	SZAFKA WNEKOWA 410 x600 SZEROKOŚĆ WNEKI ZMIENN - SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE		20.
8.	GAZOMIERZ R130		--
9.	TRÓJNIK $\phi 15$ Z ZAŚLEPKĄ		80.
10.			
11.			

INWESTOR	ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ UL. KOLEJOWA 2, 43-190 MIKOŁÓW			
ADRES	UL. ŻWIRKI I WIGURY 20,24, 43-190 MIKOŁÓW			
PROJEKT	WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZU		BRANŻA: SANIT.	STADIUM: PB,PW
TREŚĆ	SCHEMAT ZABUDOWY GAZOMIERZA		DATA: 2016. 07	NR UMOWY:
PROJEKTOWAŁ	MGR. INŻ L. KRZYŻANOWSKI	624/74/Kt	SKALA: 1:10	NR RYSUNKU: 18
OPRACOWAŁ	JERZY GAŁĘCZKA	34/90		
		NR UPR.		
		PODPIS		